

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE L'AIN
COMMUNE DE VIRIEU LE GRAND

ARRÊTÉ MUNICIPAL N° 2026 – 62

Portant autorisation d'ouverture au public d'un Établissement Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie (plus de 19 personnes, sans locaux à sommeil) après travaux d'isolement coupe-feu

ARRÊTÉ DU MAIRE

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-28 relatifs aux pouvoirs de police générale du Maire ;

VU le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 141-1, R. 143-1 à R. 143-47 relatifs à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

VU l'arrêté ministériel du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions relatives aux établissements de la 5ème catégorie, et notamment l'article PE 5 concernant l'isolement par rapport aux tiers (logements superposés) ;

VU la demande d'autorisation d'ouverture au public déposée le 1^{er} octobre 2026 par Mme DETEZ DE LA DREVE Virginie, gérante de la SARL FREDERIC ET VIRGINIE exploitant l'établissement sous l'enseigne « L'Ecume des Cascades » ;

VU le rapport de la Sous-Commission Départementale pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP en date du 12 décembre 2023, émis à la suite de l'étude du dossier d'AT 001 452 23 C 002, ayant conclu à un avis FAVORABLE à la réalisation des travaux du restaurant ;

VU le rapport de la Sous-Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité aux Personnes Handicapées en date du 19 décembre 2023, émis à la suite de l'étude du dossier d'AT 001 452 23 C 002, ayant conclu à un avis FAVORABLE à la réalisation des travaux du restaurant ;

VU la réalisation des travaux de création d'un plafond coupe-feu de degré 1 heure permettant d'isoler le plafond séparant le restaurant du logement situé à l'étage supérieur,

CONSIDÉRANT que les conditions de sécurité contre les risques d'incendie et de panique imposées par la réglementation en vigueur pour les structures coupe-feu vis-à-vis des tiers sont respectées ;

ARRETE

Article 1er : Autorisation d'ouverture

L'établissement dénommé « L'Ecume des Cascades », de type N (Restaurant et débit de boissons), classé en 5ème catégorie, de plus de 19 personnes, sans locaux à sommeil, situé au 65 avenue de la gare 01510 Virieu le Grand et exploité par Mme DETEZ DE LA DREVE Virginie est officiellement **autorisé à ouvrir au public** à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 2 : Obligations d'exploitation

L'exploitant est tenu de maintenir en permanence son établissement en stricte conformité avec les dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie. Les structures coupe-feu assurant l'isolement avec le logement situé au-dessus ne doivent faire l'objet d'aucune modification de nature à réduire leur efficacité sans

autorisation préalable.

Article 3 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 4 : Exécution

Monsieur le Secrétaire Général de la Mairie et Monsieur le Chef de Brigade de la Gendarmerie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée à l'exploitant et transmise à Monsieur le Préfet.

Fait à Virieu le Grand, le 9 octobre 2026

Mme le Maire,
Yvette VALLIN



Copie à :

- D.D.T. / Service Habitat et Construction / Unité Qualité de la Construction / Sous-commission Départementale d'Accessibilité.
- Préfecture de l'Ain / Sous-commission Départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les Immeubles de grande hauteur.